

☒  COQUART.EU ☒  DRILLING-FRANCE	FLASH INFO accrochage réseau N°11 24/07/2023	Rédacteur : Mallaury DEWIMILLE
		Approbateur : François COQUART
		Vérificateur : Karine DORE

Accrochage câble HTA
en date du 27 juin 2023
sur un chantier ENEDIS

Une équipe a accroché un câble HTA en faisant un tir pilote.

L'équipe a été sensibilisé sur la lecture de plans, le traçage des réseaux, la détection de réseaux et le piquetage de chantiers.

Rappel à l'ensemble du personnel sur la classification de réseaux :



Plan de classe A

Incertitude < 40 cm (rigide)
Incertitude < 50 cm (flexible)

Pas d'IC



Plan de classe B

40 cm < Incertitude < 1,5 m

IC obligatoires*



Plan de classe C

Incertitude > 1,5 m
Absence de plans

IC obligatoires*

* Investigations complémentaires obligatoires sous la responsabilité du responsable de projets hors cas d'exemption.