



INSPECTION COMMUNE PREALABLE

Réglementation générale : décret 1992

INFORMATIONS AFFAIRE

Numéro d'affaire Racing : RAC-24-2CR60ODMPS

Libellé de l'opération : EARL TRUFFAUX 176 KWC

Adresse des travaux : 2 rue Martin Tonnellier 62124 HAPLINCOURT

Début des travaux : 26/01/2026 **Fin des travaux :** 27/03/2026

INFORMATIONS ICP

Date ICP : 13/01/2026

Lieu ICP : 2 rue Martin Tonnellier 62124 HAPLINCOURT

Parties en présence :

Fonction	Entreprise	Nom-Prénom	Mail	Téléphone	Présence
Entreprise Extérieure	COQUART ET FILS	MALYSA Gabriel	gabriel.malysa@coquart.eu	03 21 03 20 79	☒
Conducteur de travaux	Ramery	Sebastien Dubois	sedubois@ramery.fr		☒
Manager MOAR	ENEDIS	BARRA Nicolas	nicolas.barra@enedis.fr	06.59.58.28.10	☐
CP	ENEDIS	PATRIGNANI Anthony	anthony.patrignani@enedis.fr		☒
CSE			npdc-cse@enedis.fr		☐

IDENTIFICATION DES RISQUES

Thème	Sous-Thème	Risque	Responsable de la mise en œuvre et Mesure de prévention	Risques d'interférences	Risques Singuliers
Risques électriques	Souterrain : Présence d'une canalisation souterraine dans l'emprise du chantier	Dégâts aux ouvrages	Coquart Analyser le retour des DICT ,Utilisation de la "méthode douce" à proximité des ouvrages sensible	☐	☒
Risques électriques	Accès à l'ouvrage pour le raccordement	Electrisation, électrocution, brûlure	Coquart/Ramery Attendre la confirmation du BEX avant d'accéder à l'ouvrage.	☐	☒
Risques de Coactivité, interférence	Identifications des sous-traitants	Accident	Coquart Signaler avant l'utilisation de sous-traitant et leurs décliner le PP	☐	☒
Risques mécaniques ou de chute	Poste : Déchargement de poste de transformation ou armoire préfabriqués	Chute d'objet, heurt, écrasement...	Coquart Balisage de la zone de déchargement, ne pas circuler dans la zone d'emprise de l'appareil de levage.	☐	☒
Risques mécaniques ou de chute	Supports/Tourets : Chargement et déchargement	Chute d'objet, heurt, écrasement...	Coquart Utilisation des EPI et du matériel adéquat pour la manipulation d'objets lourd/encombrant	☐	☒
Risques liés à l'environnement du chantier	Balisage chantier	Risque routier, plain-pied, chocs	Coquart Mise en place de balisage avertisseur en utilisant les prescrits de ENEDIS	☐	☒
Risques liés à l'environnement du chantier	Terrassement	Chute dans la fouille/tranchée d'un tiers	Coquart Mise en place de barrières rigides pour prévenir de la chute.	☐	☒
Risques liés à l'environnement du chantier	Terrassement	Chute d'objet, heurts et écrasement	Coquart Utilisation des EPI et du matériel adéquat pour la manipulation d'objets lourd/encombrant	☐	☒
Risques liés à l'environnement du chantier	Terrassement	Ensevelissement, glissement,...	Coquart Mise en place de blindage ; palplanches	☐	☒
Risques liés aux travaux dangereux	Réalisation d'accessoire en fond de fouille	Incendie, explosion	Coquart/Ramery Acte à réaliser par une personne formée et habilitée, mise en place des EPC et bache isolante.	☐	☒
Risques liés aux travaux dangereux	Découverte d'engins explosif	Explosion	Coquart/Ramery Sécurisez le périmètre : balisez-le visiblement et empêchez-en l'accès Prévenez les secours : faites le 17 le 18 ou le 112.	☒	☐

PLANNING POUR LIMITER LES INTERFERENCES ENTRE PRESTATAIRES

Phase de travail

Dates

Entreprises concernées

Interférences Entre EE

AUTRES CONTRAINTES SUR LE CHANTIER ET INSTRUCTIONS